



ПАСПОРТ

Труба гофрированная из ПНД безгалогенная (НF) чёрная Строитель

| | |
|------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 22.21.29-011-52715257-2018 |
| Бренд | Строитель |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Материал | Полиэтилен |
| Прочность при сжатии, Н | 150 |
| Рабочая температура, °С | -45...80 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Цвет | Черный |

*характеристики соответствуют базе ЕТИМ версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|--|--|---------------|
| Проверка внешнего вида трубы | Внешний вид должен соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки труб Строитель | Наличие на бухте ярлыка с указанием типа, диаметра, длины изделия, даты изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика | Соответствует |
| Проверка наличия протяжки, правильности ее расположения, материала, а также размеров выступающих за пределы труб частей протяжки | Труба должна иметь протяжку, изготовленную из стальной проволоки класса 2, проходить внутри трубы и выступать за пределы ее длины равномерно, с обоих концов, на 150 мм. Допускается отсутствие выступа протяжки (с одной стороны или двух сторон) за пределы длины трубы при автоматической упаковке. | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки труб Строитель | Наличие не менее 4 упаковочных лент. Стрейч 2 - 2,5 оборота вокруг бухты | Соответствует |
| Проверка радиуса на изгиб Строитель | Трубы должны допускать возможность их изгибаия под угол 360° с радиусом изгиба равным пяти наружным диаметрам. | Соответствует |
| Проверка цвета | Окраска должна быть сплошной и равномерной | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.29-011-52715257-2018

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Начальник Технического отдела | Николаев И.А. |
| должность | Ф.И.О. |



Н.А. Николаев

подпись

Николаев И.А.
Ф.И.О.