



Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

**Крепеж-скоба пластиковая односторонняя для прямого монтажа серая
атмосферостойкая Промрукав**

ТУ	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	24
Покрытие поверхности	Необработанная
Климатическое исполнение	УХЛ1
Материал	Пластик
Оттенок цвета от производителя	Серый
Рабочая температура, °С	-60...60
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Цвет	Серый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам. Поверхность должна быть ровной и гладкой, допускается незначительная шероховатость, незначительный разнотон, а также незначительные следы от формирующего инструмента, незначительная бугристость внутренней поверхности изделия и отдельные включения. На поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, недоливы, утяжка, серебро, облой, глубокие следы от толкателей.	Соответствует
Проверка маркировки изделия	Маркировка должна выполняться методом литья: товарный знак "ПР", "диаметр", обозначение монтажного пистолета.	Соответствует
Проверка на удар (изделия для прямого монтажа)	После воздействия удара не допускается: разрушение образца, появления трещин в месте приложенной нагрузки шириной более 1 мм и длиной более 5 мм	Соответствует
Проверка правильности оформления этикетки	Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дата изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика	Соответствует
Проверка правильности упаковки	Упаковываются в полистиленовые пакеты (или картонные коробки) и укладываются в транспортировочные коробки из гофрированного картона. Не допускается упаковка изделий с незначительным разнотонном в одну упаковку.	Соответствует
Проверка цвета	Окраска должна быть сплошной и равномерной	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Начальник Технического отдела
должность



подпись

Николаев И.А.
Ф.И.О.